



# BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

<b>Bescheinigungs-Nr.:</b>	G 589/2
<b>Antragsteller / Bescheinigungsinhaber:</b>	Label S.p.A. Via Ilariuzzi 17/A S. Pancrazio P.se 43126 Parma - Italien
<b>Hersteller:</b>	Label S.p.A. Via Ilariuzzi 17/A S. Pancrazio P.se 43126 Parma - Italien
<b>Produkt:</b>	Antriebssystem EVOLUS und ETERNA für Schiebetüren in Rettungswegen mit Break-Out-Beschlag
<b>Prüflaboratorium:</b>	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile Gottlieb-Daimler-Str. 7 70794 Filderstadt - Deutschland
<b>Prüfbericht:</b>	G 589/2 vom 12.12.2018
<b>Prüfgrundlagen:</b>	Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen (M-AutSchR) - Fassung Dezember 1997 (Mitteilungen DIBt 5/1998) EltVTR:Dez 1997 Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen DIN 18650-1:2010-02 Automatische Türsysteme - Teil 1: Produktanforderungen und Prüfverfahren DIN 18650-2:2010-02 Automatische Türsysteme - Teil 2: Sicherheit an automatischen Türsystemen DIN EN 16005:2013 Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit - Anforderungen und Prüfverfahren
<b>Ergebnis:</b>	Die ausschwenkbaren Schiebetüren mit Antriebssystem EVOLUS und ETERNA erfüllt für den im Anhang zu dieser Baumusterprüfbescheinigung angegebenen Anwendungsbereich die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die im Anhang genannten Bedingungen sind zu beachten.
<b>Ausstellungsdatum:</b>	12.12.2018
<b>Gültigkeit:</b>	11.12.2023

Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile

  
Peter Retzbach







### **3 Hinweise**

- 3.1 Die elektronische Steuerung des Antriebssystems EVOLUS und ETERNA erfüllt Kategorie 2 und PL d nach EN ISO 13849-1.
- 3.2 Es wurde ein Dauerversuch mit mehr als 1.000.000 Zyklen durchgeführt.
- 3.3 Bei der Baumusterprüfung wurden die wesentlichen produktrelevanten Vorgaben der Normen DIN 18650-1:2010 und DIN 18650-2:2010 mitberücksichtigt (Anwendungsklasse 1 in Rettungswegen mit einem Drehbeschlag nach DIN 18650-1:2010 Ziffer 4.7).
- 3.4 Weitere Anforderungen der Bauaufsichtsbehörde werden nicht berührt.
- 3.5 Die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung bzw. das Anbringen des CE-Zeichens im Sinne der Maschinenrichtlinie obliegt nach Berücksichtigung der an der jeweiligen Anlage gegebenen Situation (bauliche Gegebenheiten, Umfeld) der für die Gesamtanlage "automatische Schiebetür" verantwortlichen Firma (Montagefirma).
- 3.6 Die Baumusterprüfbescheinigung G 589/2 darf nur zusammen mit diesem Anhang weitergegeben werden.